

各発電所等の環境モニタリング結果

単位: μ Sv/h

通常の平常値の範囲	会社名	発電所名	4月29日													
			10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
0.023~0.027	北海道電力㈱	泊発電所	0.034	0.034	0.033	0.034	0.034	0.034	0.033	0.033	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.033
0.024~0.060	東北電力㈱	女川原子力発電所	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
0.012~0.080	東北電力㈱	東通原子力発電所	0.019	0.018	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.02	0.02
0.033~0.050	東京電力㈱	福島第一原子力発電所														
0.011~0.159	東京電力㈱	福島第二原子力発電所														
0.036~0.053	東京電力㈱	柏崎刈羽原子力発電所	0.065	0.065	0.066	0.066	0.066	0.066	0.065	0.065	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	
0.039~0.110	日本原子力発電㈱	東海第一発電所	0.307	0.309	0.309	0.309	0.312	0.308	0.308	0.308	0.308	0.307	0.306	0.306	0.304	
0.064~0.108	中部電力㈱	敦賀発電所	0.072	0.071	0.072	0.072	0.073	0.072	0.073	0.073	0.073	0.072	0.072	0.072	0.072	
0.0207~0.132	北陸電力㈱	浜岡原子力発電所	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	
0.028~0.130	中国電力㈱	志賀原子力発電所	0.035	0.035	0.034	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	
0.070~0.077	中国電力㈱	島根原子力発電所	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.029	0.030	0.030	0.030	
0.045~0.047	関西電力㈱	美浜発電所	0.072	0.072	0.071	0.071	0.071	0.071	0.073	0.071	0.071	0.071	0.072	0.072	0.071	
0.036~0.040	関西電力㈱	高浜発電所	0.043	0.044	0.044	0.044	0.044	0.044	0.043	0.042	0.042	0.043	0.043	0.043	0.043	
0.011~0.080	四国電力㈱	大飯発電所	0.035	0.036	0.036	0.038	0.037	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.036	
0.023~0.087	九州電力㈱	伊方発電所	0.014	0.013	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	
0.034~0.120	九州電力㈱	玄海原子力発電所	0.025	0.026	0.027	0.027	0.026	0.025	0.027	0.026	0.026	0.026	0.027	0.027	0.025	
0.009~0.069	日本原燃(株)	川内原子力発電所	0.036	0.037	0.035	0.036	0.036	0.036	0.038	0.036	0.038	0.038	0.036	0.036	0.037	
0.009~0.071	日本原燃(株)	六ヶ所 再処理事業所	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.018	0.019	0.018	0.018	0.016	0.016	0.017	
		六ヶ所 埋設事業所	0.023	0.024	0.023	0.023	0.023	0.024	0.024	0.024	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	

※ 別途公表済

注) 中部電力(株)からの4月1日12時データより、宇宙線荷与分を加算しない値で報告を受けています。

通常の平常値の範囲	会社名	発電所名	4月30日											
			0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00		
0.023~0.027	北海道電力㈱	泊発電所	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.034	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033
0.024~0.060	東北電力㈱	女川原子力発電所	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
0.012~0.060	東北電力㈱	東通原子力発電所	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018
0.033~0.050	東京電力㈱	福島第一原子力発電所												
0.011~0.159	東京電力㈱	福島第二原子力発電所												
0.036~0.053	東京電力㈱	柏崎刈羽原子力発電所	0.065	0.065	0.065	0.065	0.066	0.066	0.065	0.065	0.065	0.067	0.065	
0.039~0.110	日本原子力発電㈱	東海第一発電所	0.304	0.304	0.302	0.302	0.303	0.304	0.302	0.304	0.302	0.305	0.303	
0.064~0.108	中部電力㈱	敦賀発電所	0.072	0.073	0.071	0.073	0.073	0.072	0.072	0.072	0.073	0.072	0.073	
0.0207~0.132	北陸電力㈱	浜岡原子力発電所	0.042	0.043	0.042	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.042	
0.028~0.130	中国電力㈱	志賀原子力発電所	0.035	0.036	0.035	0.035	0.035	0.036	0.035	0.036	0.036	0.038	0.049	
0.070~0.077	中国電力㈱	島根原子力発電所	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.029	
0.045~0.047	関西電力㈱	美浜発電所	0.072	0.071	0.073	0.072	0.074	0.071	0.071	0.071	0.071	0.073	0.072	
0.036~0.040	関西電力㈱	高浜発電所	0.043	0.043	0.042	0.042	0.042	0.042	0.043	0.042	0.042	0.043	0.042	
0.011~0.080	四国電力㈱	大飯発電所	0.036	0.036	0.035	0.036	0.036	0.036	0.035	0.036	0.036	0.034	0.035	
0.023~0.087	九州電力㈱	伊方発電所	0.013	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	
0.034~0.120	九州電力㈱	玄海原子力発電所	0.026	0.027	0.026	0.025	0.027	0.025	0.025	0.025	0.027	0.027	0.028	
0.009~0.069	日本原燃(株)	川内原子力発電所	0.036	0.036	0.036	0.037	0.038	0.037	0.038	0.037	0.038	0.035	0.039	
0.009~0.071	日本原燃(株)	六ヶ所 再処理事業所	0.016	0.017	0.017	0.016	0.016	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.017	
		六ヶ所 埋設事業所	0.023	0.023	0.024	0.023	0.024	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	

※ 別途公表済

注) 中部電力(株)からの4月1日12時データより、宇宙線荷与分を加算しない値で報告を受けています。