4/8-29
1枚

情報共有（福島レクメモ）

東京電力株式会社
手許資料
4/8 12:35 FAX

本日（４／８）９時の定例レク内容を、以下の通りお知らせいたします。

＜４／８（金）９時定例レク内容＞

①プラント関連パラメータ（４／８　８時）
②昨夜の地震の影響
③本日の作業予定
・２ｕトレンチ水位上昇、ＲＷ建屋健全性確認等

＜主な質疑＞
Ｑ．昨夜の地震の影響を本日確認しているとは？
Ａ．１Ｆは作業前にパトロールを実施し、安全確認を行う。
　　２Ｆは午前０時半頃から現場確認をしている。確認状況がまとまり次第お知らせする。
Ｑ．１Ｆ、２Ｆとも現状では異常はないということか？
Ａ．その通り。
Ｑ．２ｕトレンチ水位の上昇（２ｃｍ）はいつ時点の確認か？
Ａ．今朝７時頃時点。およそ１２時間で２ｃｍ上昇。止水後は合計で７ｃｍの上昇。
Ｑ．ＲＷ排水後の建物健全性確認内容は？
Ａ．ＱＡベースにて対応。
Ｑ．一部の報道に地震当日（３／１１）のプラント関連パラメータが公開されており、
　　地震数時間後には１ｕの水位が４５ｃｍであったとのことであるが、
　　このパラメータは公開してもらえるか。
Ａ．事実関係含め確認し、回答させていただく。

以　上