4/13-2
(1枚)

※福島事務所、レク結果(12時)
※情報共有など

FAX

新規テキストドキュメント.txt

福島事務所の本日(4／13)12時定例レク内容です。

東京電力株式会社

---

4／13(水)12時定例レク概要

＜説明内容＞

①社長会見について(口頭にてお知らせ)

②1F作業状況について(口頭にて説明)

・1u窒素封入状況について
・2u取水口に止水版2枚設置完了
・午前中にシルトフェンスの設置作業開始
・飛散防止剤については12時頃から開始
・無人ヘリ飛行は午後実施予定

＜主な質疑＞

Q. 4uSFP状況は？
A. 確認中。

Q. トレンチからの移送見通しは？
A. 状況を見ながら実施している。

Q. トレンチ水位が4．3cm下がったが、T／B地下は？
A. 同様に下がったと思われるが、確認する。

以 上



2011年 4月13日 14時03分 東京電力(株)原子力立地 会議室 No. 1615 P. 5

2

情報支有

東京電力株式会社

新規テキスト ドキュメント.txt

福島事務所 4／13 16時～ 会見概要およびレク内容

諏副社長 会見概要です。

---

4／13(水)16時(16:00～16:15)副社長会見概要

＜会見内容＞

●社長会見の概要について(読み上げメモにに基づき)説明[redacted]

＜主な質疑～つづみ副社長＞
Q. 仮払いについての具体的な金額・時期等は。
A. 現在、検討させていただいているところ。今しばらくお待ちいただきたい。

Q. 相談窓口は、本店に作るのか、福島に作るのか。
A. 福島に設置させていただく。

Q. 社長は福島にお詫びに行く気持ちに変わりないと言っていたが、今後知事に会う予定はあるのか。
A. 予定は決まっていないが、お詫びに伺う気持ちには変わりはない。

Q. 仮払いについて、もう少し具体的に話して欲しい。
A. 早急に検討することになっている。来月になることはないという気持ちだ。

Q. 市町村・避難所等各地を回ってどのように思ったか。
A. 色々なご要望をいただいた。きちんとした見通しをお示しできず心苦しく感じている。

Q. 発電所には今も何千人も社員が働いているが、処遇はどうするのか。
A. もちろん通常の運転時と仕事の内容が違ってきている。中には日常業務につけない社員もいるが、そういう人たちには避難所の支援活動などをしていただいている。

Q. 仮払いが今月中とは、支払いが今月にされるということか。
A. 申し訳ないが、それも含めて早急に検討したい。

Q. 東電として、この事態の収束時期を示すべきではないか。
A. 各方面の多くの方々にご支援いただいており、できるだけ早く収束できるよう努力したい。

Q. 発電所のみを切り離すという話があるが、どうなのか。
A. 現時点では承知していない。

以 上

==========

引き続き、16時の定例レク概要です。

---

4／13(水)16時(16:20～16:40)概要

＜説明内容＞

①1Fプラント状況等のお知らせ(4／13 午後0時現在)

②プラントパラメータについて(口頭説明)

③作業状況概要
・2u移送、19:35～本日11時頃に停止。15時頃再開予定(未確認)。
・取水口鉄板設置、本日2枚のみ
・シルトフェンス 8:45～13:50にて終了。

＜主な質疑＞
Q. 4u、SFP水位は想定外か(5m水位低下)。

3



A. 放解熱が大きいので、ある程度の水の減少は予想している。

Q. 4uサンプリング結果は。
A. まだ出ていない。

Q. ヘリは。
A. 本日は強風のため中止となった。

Q. 2u移送はいつまでか。
A. 700tを移送。

Q. RWは。
A. まだ。

Q. 立坑のデータは。
A. まだ。

Q. 1u立坑の移送は。
A. まだ行っていない。ただし、2u立坑からの移送のためのリークテストに1u立坑の水を使っており、結果として1u立坑の水位は少し下がっている。

Q. 2u立坑の水位が下がってきているということと、2u炉心への注水量とのバランスをどうみるか。
A. 注水が7t／h、移送が18t／hのため計算上は差の10tは移送できているということ。

以 上