情報共有　福島レク9時,12時メモ 4/22 13°40' FIX

(非管理メモ)

東京電力株式会社

手許資料

本日（４／２２）の福島事務所における９時および１２時の定例レク概要を以下の通りお知らせいたします。

４／２２（金）１２時定例レク概要

＜説明内容＞
①１Ｆ４号機　使用済燃料プール水位の詳細調査について【資料配付】

②過去宿題ＱＡの回答【口頭説明】
・今後の作業要員について
→協力企業は、具体的な人数を検討。
→当社は、放射線従事者の登録数約３０００名から、必要に応じて要員を確保。
※いずれも、必要な教育を行う。

・地震前の被ばく管理について

・２５０ｍＳｖの積算について
→以前の被ばく線量は、今回の２５０ｍＳｖのカウント外。

＜主な質疑＞

Q．熱電対とは何か？温度を測るセンサーと考えて間違いないか？
A．間違いない。一般的に使用されているもの。
複数ある熱電対の中で、温度差がある箇所から水位を確認していく。

Q．本日のトータル作業時間は？もう着手しているのか？
A．５時間の予定。そのうち、準備に２時間。すでに準備に着手していることを確認している。

Q．現在の水位についてはどのように考えているか？
A．４／１２時点で、水位は燃料棒頂部より２ｍ上方とのデータがある。

Q．プール水の核種分析について３種以外の分析は？
A．現在分析中。

Q．１Ｆ－４ＳＦＰ水位の詳細調査については、９時レクの段階で知らせてほしい。本日の作業予定の中で、アナウンスすべき。情報の出し方が遅いのではないか。本店と調整して欲しい。
A．検討する。

以　上

４／２２（金）９時定例レク概要

＜説明内容＞
①プラント関連パラメータ【口頭説明】
（４／２２　７時現在）

②本日作業状況【口頭説明】

＜主な質疑＞
特記事項無し

以　上

情報共有 (福島センター 16~) 4/22 17:30' FAX

(1枚)

東京電力株式会社

手許資料

本日（４／２２）の福島事務所における１６時の定例レク概要を以下の通りお知らせいたします。

４／２２（金）１６時定例レク概要

＜説明内容＞
①１Ｆプラント状況等のお知らせ【資料配付】
（４／２２　午前１１時現在）

②プラント関連パラメータ【口頭説明】
（４／２２　１３時現在）

③作業状況について【口頭説明】
・４ｕＳＦＰ水位詳細調査の作業終了（１５：３０確認）

④過去宿題ＱＡの回答【口頭説明】
・被ばく関係
→社員のうち、４／２１入域までの積算最大は１７９．４５mSv。

＜主な質疑＞

Q．３ｕＲＰＶ温度（給水ノズル近傍）が１００℃を切っているが、これは冷温停止と言えるのか。
A．温度だけでなく、本来の設備的な冷却機能が備わっていなければ、冷温停止状態にあるとは言えないと思う。

Q．４ｕＳＦＰ水位の詳細調査の結果は、いつ頃公表できるのか。
A．現時点においては未定。ある程度とりまとめた段階で公表することになるものと考えている。

以　上

情報共有

非管理メモ（1枚）

福島事務所定例記者レク概要（4／22（金）21時定例（20時半～））

＜説明内容＞

①「福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ
（4月22日　午後4時現在）」【資料配付】

②「福島第一原子力発電所の状況」【資料配付】

③作業状況のお知らせ【口頭説明】

・3号機使用済み燃料プールへの注水について
・4号機使用済み燃料プールの水位を温度について
・T／B、トレンチのたまり水の移送について
・窒素封入について
・飛散防止剤の散布（雨天により中止）
・リモートコントロールによるガレキの回収について

＜主な質疑＞

Q．4号機の水中カメラのデータはあるのか。

A．今回残しているかどうか不明。

Q．4号機使用済み燃料プールで使用する予定のCCDカメラは何℃まで下がれば、使用できる（入れられるのか）

A．温度については確認する。

Q．4号機使用済み燃料プールの温度の90℃は高いという認識か。

A．沸騰の手前ということで高いという認識。

Q．3号機のT／Bの水位が10cm上昇している原因は。

A．理由は分からない。推移を見ていく。

Q．通常の地下水の水位はどのくらいか。

A．地下水はある程度たまると自動的に吸い出す仕組みとなっているが、現在その機能が失われているので動いていない。一般的な地下水のたまり方がどのくらいというところは把握していない。

Q．4号機の使用済み燃料プールの線量は。

A．悪天候のため計器の表示が確認できなかった。

以　上