

情報共有

1枚 (非管理メモ)

官邸班、NISA班 ← プレス対応班 ←

新規テキスト ドキュメント.txt

東京電力株式会社

各位

福島での本日のマスコミ対応について情報共有いたします。  
(9時～)

以下、転送。

=====  
7/5 (火) 9時定例レク概要

【説明内容】

①プラント関連パラメータ (7月5日 6:00現在) 【口頭説明】

②プラント状況・本日の作業予定等について 【口頭説明】

<1号機>

- 1～3号機の注水について
- 陸屋カバー設置工事について
- 格納容器への窒素封入について

<2号機>

- プロセス主建屋へのたまり水移送について
- 格納容器への窒素封入について

<3号機>

- プロセス主建屋へのたまり水移送について
- R/B1階の環境改善作業について
- ・ロボットへのガンマカメラ搭載作業

<4号機>

- SFP底部支持構造物設置工事について
- 原子炉ウェル・DSピット・SFPへの水張りについて

<6号機>

- 仮設タンクへのたまり水移送について
- 仮設タンクからメガフロートへの移送について

<水位について>

- 1～4号機、T/B地下階水位について
- 1～3号機、トレンチ立坑水位について
- 1号機、R/B地下階水位について
- プロセス主建屋の水位について
- 雑固体容廃棄物減容処理建屋の水位について

<その他>

- 水処理装置について
- ・停止および再開、フラッシング、ベッセル4個交換予定。
- 循環海水浄化装置について
- ガレキ撤去について
- 港湾関連施設の改修工事について
- 大型タンク設置作業について

【主な質疑】

- Q. 3号機の原子炉水位が下がっているが、また、温度の状態は。  
A. 昨日昼と比べると僅かに下がっている。A系50ミリ、B系200ミリ下がっているが、これまでの変動幅と考えている。また、温度もほぼ変わらずに安定している状態。
- Q. 地下の水位について、大雨の影響はあるのか。  
A. 浜通りは思ったほど降らなかったようで、特段の上昇などはない。

以上

情報共有 1枚 (非管理メモ)  
宮邸班、NISA班 ← プレス対応4-1

新規テキスト ドキュメント.txt

各位

福島での本日のマスコミ対応について情報共有いたします。  
(10時～)

東京電力株式会社

以下、転送。

7/5 (火) 臨時レグ (10時～) 概要

< 福島補償相談センター所長 >

【説明内容】

① 「避難等による損害への「追加仮払補償金」のお支払いについて」【資料配付】

【主な質疑】

- Q. 7月中に支払い完了か。  
A. 7月中に支払いを開始したいと考えている。
- Q. 支払い開始は早く7月下旬か。  
A. 来週から、前回の仮払補償金の際に申請いただいた方々に書類を郵送する。そして返信いただき審査することになる。そのような手続きを踏まえ、7月中には支払いを開始したいと考えている。
- Q. 前回の仮払補償金の支払い人数と金額は。  
A. 7月5日現在で約53,000世帯、約498億円が完了している。
- Q. 世帯から個人単位への支払いへ変更した理由は。  
A. (前回の仮払補償金に關し) 多々ご意見をいただいた。家族がばらばらに避難したり単身世帯もあつたりと様々なご意見をいただいた。
- Q. 今回の対象者は何人位で金額はどれ位を想定しているか。  
A. 15~16万人位と想定している。
- Q. 世帯から個人への変更に伴い、個人への連絡はどのようにするのか。  
A. 代表者(世帯主)へ書類を送付し、振り込み口座はそのまま良いか、個人個人で別々にするか設定してもらおう。
- Q. 支払い対象を個人にしたのは、家族でもそれぞれで避難しているからということもあるのか。  
A. その通り。前回の仮払補償金は素早く支払うということで世帯を対象としたということもある。
- Q. 10万円/月ということだが当面はこのように進めていくのか。  
A. あくまでも仮払の2回目ということ。今後は政府の指針等を踏まえ対応していく。
- Q. 高齢の方や避難場所から仕事を始めている人もいるため、素早い対応が必要かと思うが。  
A. 発電所の事態の収束へ向けしっかりと対応していかねばならない。また、政府の指針も審議中でそれぞれの状況を踏まえてしっかり対応していく。
- Q. 避難所等へ取材したが高齢者が多い。またクーラーをつけると光熱費がかかると言っている。そのような事態をどのように考えるか。  
A. そのようなご意見をいただいたことも踏まえ、とにかくなるべく早く対応していきたいと考えている。

以上

情報共有 1枚 非管理メモ  
宮印班, NISA班 ← プレス対応チーム

東京電力株式会社

新規テキスト ドキュメント.txt

各位

福島での本日のマスコミ対応について情報共有いたします。  
(15時～)

以下、転送。

=====  
7/5 (火) 15時定例レク概要

<説明内容>

①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ  
(7月5日 午前10時現在) 【資料配付】

②プラント関連パラメータ  
(7月5日 12:00) 【口頭説明】

③作業進捗状況等について 【口頭説明】

<主な質疑>

Q. 小名浜港に着く基礎の大きさは。  
A. 現在、確認中。

Q. 朝は何時頃に到着するのか。  
A. 早朝とのことなので、おそらく6時頃かと思う。

Q. 運搬手段は。  
A. 船での運搬になる。

Q. メガフロートは移動するのか。  
A. 移動はしない。

Q. コンクリートは打設して1日で乾くのか。  
A. 2～3日はかかる。

Q. 水処理設備の再開時間(13:20)は、全てが動いた時間なのか。  
A. 全て動き、循環し始めた時間。

以上