

情報共有 工枚 (非管理Xモ)

官邸班, NISA班 ← アレスタイドチーム

各位

東京電力株式会社

福島での本日のマスコミ対応について情報共有いたします。
(9時~)

以下、転送。

=====
7/13 (水) 9時定例レク概要

【説明内容】

①プラント関連パラメータ (7月13日 6:00現在) 【口頭説明】

②プラント状況・本日の作業予定等について【口頭説明】

- 5号機RHR海水ポンプの計画停止について
 - ・ホース取替により2台のポンプを停止
 - ・6:30、原子炉の冷却を停止
 - ・6:44、ポンプ2台停止
 - ・8:00現在の原子炉温度: 43.1℃
(6:30、42.7℃)
 - ・2.5℃/h上昇と推定
- 1~3号機炉注水、循環注水冷却継続

<1号機>

- 窒素封入について
- T/B地下、トレンチ立坑の水位について
- SFP代替冷却設備設置工事について
- R/B地下階の水位について
- R/Bカバー設置工事について
 - ・2台目クローラークレーン組立、走行用通路整備
- SFP代替冷却設備について
 - ・機器の搬入、鉄板の敷設

<2号機>

- 窒素封入について
- T/B地下、トレンチ立坑の水位について

<3号機>

- T/B地下階からプロセス主建屋へのたまり水の移送について
- T/B地下、トレンチ立坑の水位について
- 窒素封入について
 - ・保安院にて報告書評価中
 - ・各自治体への説明実施中

<4号機>

- SFP代替冷却設備について
- SFP底部支持構造物設置工事について
 - ・コンクリート打設6回目準備
 - ・型枠、足場設置
- T/B地下階水位について
- 原子炉ウエル、SFP、機器貯蔵プールへの注水について
 - ・本日ホース取替

<6号機>

- 仮設タンクへのT/B地下階たまり水移送について
 - ・本日移送なし
- 仮設タンクからメガフロートへの移送について
 - ・10:00~移送開始

<集中廃棄物処理建屋の水位について>

- プロセス主建屋
- 雑固体廃棄物減容処理建屋

<その他>

- 廃液処理について
 - ・昨日16:28復旧再起動、16:58定格運転
 - ・本日、停止、フラッシング、ベッセル交換なし
- 水処理設備 Sarry (サリー) について
 - ・6月下旬より設置工事実施中
 - ・雑固体廃棄物減容処理建屋への設置
 - ・資機材搬入のための整備実施中
 - ・概要資料準備中のためでき次第お知らせする

- ・淡水化装置継続運転中
- 循環型海水浄化装置の設置工事について
 - ・昨日1系統のゼオライト交換、フィルター設置実施
 - ・本日もう1系統で実施
- リモートコントロール重機によるガレキ撤去について
- 港湾関連施設の改修工事について
 - ・防波堤修理、テトラポット設置
 - ・取水口南側鋼管矢板設置準備中
 - ・追加サンプリング実施
- 大型タンク設置作業について

【主な質疑】

- Q. 5号機RHRの作業時間は。
- A. 3～4時間の予定。遅くとも昼頃には終了すると思われる。

- Q. 過去に汚染水の海洋流出が2回あったがもうないか。
(フランスのメディア：社名確認中)
- A. 今後は流出することがないように、対策を進めている。

- Q. 現在の状態はいつまで続くのか。
(フランスのメディア：社名確認中)
- A. とにかく1日も早い事態の収束が第一であるため、収束へ向け、様々な関係機関と連携をとりながら日々取り組んでいる。

以上

2枚

各位

福島での本日のマスコミ対応について情報共有いたします。
(20時~および21時~)

東京電力株式会社

以下、転送。

=====
7/13 (水) 臨時レク (21:00~) 概要

【説明内容】

- ① 当社福島第一原子力発電所の緊急作業における放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書受領について【資料配布】
- ② 福島第一原子力発電所緊急時作業に伴う作業者の被ばく線量の評価状況について(続報4)【資料配布】

【主な質疑】

- Q. 放射線作業届の遅滞による指導は何件位あったのか。
A. 36件中29件について労基署より指導があった。
- Q. 大半で指導を受けたのか。
A. その通り。
- Q. 36件の期間は。
A. 地震発生から本日まで。
- Q. 36件という件数は適正な数値か。
A. 作業にもよる。地震発生当初は、一連の作業でのカウントもあったが、数日後には1件ずつ明確になっていった。

以上

=====
7/13 (水) 20時定例レク概要

【説明内容】

- ① 福島第一原子力発電所 プラント状況等のお知らせ (7月13日 午後3時現在)【資料配付】
- ② 福島第二原子力発電所 プラント状況等のお知らせ (7月13日 午後3時現在)【資料配付】
- ③ 福島第一原子力発電所1号機および4号機における使用済燃料プール代替冷却浄化系の設置に係る経済産業省原子力安全・保安院への報告について【資料配布】
- ④ 福島第一原子力発電所の状況【資料配布】
- ⑤ プラント状況・明日の作業予定等について【口頭説明】

<循環注水冷却>

○継続実施中

<水処理装置>

- フラッシングを含めて装置全体停止、水位を下げて漏えい箇所の改修(交換)を実施予定
- 運転再開時間は未定
- 現在ベッセルの交換は未実施

<1号機>

- OR/B地下階水位について
- OR/B建屋カバー設置準備作業について
- ON2封入について
- OSFP代替冷却設備設置作業について

- <2号機>
 - N2封入について
 - プロセス主建屋へのたまり水移送について
- <3号機>
 - N2封入準備作業について
 - ・NISAからの回答後に公表、その後N2封入実施予定
 - プロセス主建屋へのたまり水移送について
 - R/B上部ダストサンプリングについて
- <4号機>
 - SFP底部支持構造物設置工事について
 - 原子炉ウェルへの水張り作業について
 - ・ホースの確認、取替え後、リークチェック等を経て再実施予定
 - SFP代替冷却設備設置作業について
- <5号機>
 - RHR冷却再開状況について
- <6号機>
 - 仮設タンクへのT/B地下階たまり水移送について
 - 仮設タンクからメガフロートへのたまり水移送について
 - ・明日も実施予定
- <各号機T/B地下階、トレンチ立坑の水位について>
- <集中廃棄物処理建屋の水位について>
 - プロセス主建屋
 - 雑固体廃棄物減容処理建屋
- <その他>
 - 循環型海水浄化装置について
 - リモートコントロール重機によるガレキ撤去について
 - 港湾関連施設の改修工事について
 - 大型タンク設置作業について
 - 2FMP清掃作業について
 - 業務車両の横転事故について

【主な質疑】
特になし

以上