

9/9 (金) 福島地域支援室 9時定例レク概要

東京電力株式会社

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (9月9日 6:00現在) [口頭説明]

②滞留水処理分析結果シート (3枚) [資料配付]

③本日の作業予定等について [口頭説明]

○循環注水冷却の継続について

<各建屋等の水位>

○1~4号機T/B地下階の水位について

○1~3号機トレンチ立坑の水位について

○1号機R/B地下階の水位について

・カメラ不調、確認できず。

○プロセス主建屋の水位について

○雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について

○サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

○建屋カバー設置工事について

<3号機>

○プロセス主建屋への滞留水移送 (ポンプ2台) について

○R/B地下階の水位測定について

・水位把握のため、本日、水位計設置予定。

○R/B上部のガレキ撤去準備工事について

<4号機>

○SFP代替冷却ホースの水漏えい・にじみについて

○R/B上部のガレキ撤去準備工事について

<6号機>

○HPCS DGからT/B地下への滞留水移送について

・水位を見て、移送を判断。

○RHR本設化について

・本日、RHR (C) ポンプを試運転予定。

<水処理関連>

○キュリオンについて

・本日、ベッセル3塔交換予定。

<その他>

○スラッジ貯蔵施設設置工事について

○リモートコントロール重機によるがれき撤去について

○港湾関連施設改修工事について

・本日昼ごろ、シルトフェンス開閉予定。

○大型タンク設置作業について

【主な質疑】

なし。

以上

情報共有

(2枚 非管理用)

東京電力株式会社

9/9 20:45 FIX

NISA 班 航 T 手許資料

9月9日 福島地域支援室における19時からの臨時レクおよび19時30分からの定例レク概要をお知らせします。

9/9 (金) 19時臨時レク概要

【説明内容】

- ①平成5年当時における年少者の放射線管理区域作業の就労について〔資料配付〕
- ②福島第一原子力発電所における東北地方太平洋沖地震に伴う原子炉施設への影響に係る経済産業省原子力安全・保安院への通告について〔資料配付〕
- ③・福島第一3号機 震災10日後 炉心再溶融に関する見解について
・福島第一原子力発電所1～3号機 原子炉注水流量について〔資料配付〕
- ④福島第一原子力発電所3、4号機 原子炉建屋上部の瓦礫撤去について〔資料配付〕

【主な質疑】

Q. 年少者の就労は、男性か？また、当時、何歳だったのか？
A. 男性。17歳であった。

SQ. 2Fでの就労実績期間、すべて17歳だったのか？
SA. そのとおり。

Q. 当時、2Fでどのような業務・作業に従事していたのか？
A. 具体的な作業内容等は、わかりかねる。
ただ、就労実績期間（H5. 9月からH6. 1月）の被ばく線量が0.0mSvであったことに鑑みると、原子炉近傍での作業ではなかったものと思われる。

(質疑は、①の年少者の就労についてのみでした。)

以上

9/9 (金) 19時30分 (本日は20時開始) 定例レク概要

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所 サンプルング関係〔全て資料配付〕
 - ・福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の核種分析の結果について (第百六十八報)
 - ・福島第一原子力発電所付近における海水中の放射性物質の核種分析の結果について (第百六十七報)
 - ・福島第一原子力発電所取水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果について (9月8日採取分)
 - ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果
 - ・福島第一原子力発電所沖合における海底土の放射性物質の核種分析の結果について (続報15)
- ②福島第一原子力発電所における高濃度の放射性物質を含むたまり水の貯蔵及び処理の状況について (第11報) の一部訂正について〔資料配付〕
- ③本日の作業状況、明日の作業予定等について〔口頭説明〕
 - 循環注水冷却について
 - <各建屋等の水位>
 - 1～4号機T/B地下階の水位について
 - 1～3号機トレンチ立坑の水位について
 - 1号機R/B地下階の水位について
 - ・カメラ不調、確認できず。
 - プロセス主建屋の水位について
 - 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について
 - サイトバンカ建屋の水位について
 - <1号機>
 - 建屋カバー設置工事について
 - <3号機>
 - OR/B上部のガレキ撤去準備工事について
 - OR/B地下階への水位計設置について
 - ・社員6名にて作業
 - ・計画線量および被ばく線量について

<4号機>

- SFPP代替冷却ホースの水漏えい・にじみについて
- スキマサージタンクの水補給について
- OR/B上部のガレキ撤去準備工事について

<6号機>

- HPCS DG室ポンプの試運転について

<水処理関係>

- キュリオンについて
 - ・明日、ベッセル3塔交換予定

<その他>

- スラッジ貯蔵施設設置工事について
- リモートコントロール重機によるがれき撤去について
- 港湾関連施設改修工事について
- 大型タンク設置作業について

●以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施

- ・福島第一原子力発電所の状況
- ・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ（9月8日 午後3時現在）

【主な質疑】

なし。

以上