

手許資料

9月10日 福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

9/10 (土) 9時定例レク概要

NISA班 ← 70L2対応
T

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (9月10日 6:00現在) 【口頭説明】

②本日の作業予定等について【口頭説明】

- 循環注水冷却の継続について
 - ・3uの給水系注水量の調整可否判断は、12日以降。

<各建屋等の水位>

- 1~4号機T/B地下階の水位について
- 1~3号機トレンチ立坑の水位について
- 1号機R/B地下階の水位について
 - ・未だ、確認できず。
- プロセス主建屋の水位について
- 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について
- サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

- 建屋カバー設置工事について
 - ・昨日、鉄骨建方作業終了。本日は、壁パネル等の設置作業を実施予定。

<2号機>

- プロセス主建屋への滞留水移送について

<3号機>

- プロセス主建屋への滞留水移送 (ポンプ2台) について
- R/B地下階の水位測定について
 - ・本日、水位計の動作確認。測定は、12日以降の予定。
- R/B上部のガレキ撤去工事について
 - ・本日、ガレキ撤去着手。

<4号機>

- SF6代替冷却ホースの水漏えい・にじみについて
- R/B上部のガレキ撤去準備工事について

<6号機>

- HPCS DGからT/B地下への滞留水移送について
 - ・水位の状況により、移送実施予定。
- RHR本設化について
 - ・本日、RHR (B) からRHR (A) への切替実施予定。

<水処理関連>

- キュリオンについて
 - ・本日、ベッセル3塔交換予定。

<その他>

- スラッジ貯蔵施設設置工事について
- リモートコントロール重機によるがれき撤去について
- 港湾関連施設改修工事について
- 大型タンク設置作業について
- 夜ノ森線2Lについて
 - ・停止していたが、復旧。昨日18:01、5・6u外部電源を夜ノ森線2Lより受電。夜ノ森1L・2Lの2回線受電に。

【主な質疑】

なし。

以上

9月10日 福島地域支援室における15時からの定例レク概要をお知らせします。

9/10 (土) 15時定例レク概要

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ
(9月10日 午前10時現在)【資料配付】
- ②福島第一原子力発電所1号機 原子炉建屋カバー鉄骨建方完了(9月9日)
【資料配付】
※画像データ提供済

【主な質疑】

- Q. 建屋カバーについて、強度はどの程度なのか？
- A. 強風程度には耐えられる様に設計している。
また建屋カバーは、放射性物質の飛散抑制を
目的にしているものである。

以上