

9/18 (日) 福島地域支援室 9時定例レク概要

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (9月18日6:00現在) [口頭説明]

②本日の作業予定等について [口頭説明]

○原子炉循環注水冷却の継続について

<各建屋等の水位>

○1~4号機T/B地下階の水位について

○1~3号機トレンチ立坑の水位について

○1、2、3号機R/B地下階の水位について

○プロセス主建屋の水位について

○雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について

○サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

○建屋カバー設置工事について

<2号機>

○雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水移送について

<3号機>

○プロセス主建屋への滞留水移送について

○R/B上部のガレキ撤去工事について

<4号機>

○R/B上部のガレキ撤去準備工事について

<6号機>

○本日、滞留水の移送予定無し

<水処理関連>

○ベッセル取替えについて

・本日は交換の予定なし

<その他>

○スラッジ貯蔵施設設置工事について

○リモートコントロール重機によるがれき撤去について

○港湾関連施設改修工事について

○大型タンク設置作業について

【主な質疑】

Q. 温度上昇が早いようだが、共用プールの電源の復旧はいつになるのか。

A. 20日の12時予定であったが、若干想定よりも温度上昇が早いので、前倒しで明日にでも復旧できるよう現在検討中。

以上

NISA班 ← プラス対応 4-4

手許資料

9月18日 福島地域支援室における15時からの臨時レク概要をお知らせします。

9/18 (日) 15時定例レク概要

【説明内容】

① 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (9月18日 12:00現在) [口頭説明]

② 本日の作業状況等について [口頭説明]

<各建屋等の水位>

○ 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について

○ サイトバンカ建屋の水位について

※ いずれも、11:00に計測。(7:00時点は、不調)

<2号機>

○ 雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水移送について

<3号機>

○ プロセス主建屋への滞留水移送について

● 以下は、レク時に配布せず、“投げ込み”のみ実施

・ 福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (9月18日 午前10時現在)

【主な質疑】

Q. 4UのSFP温度だけ、小数点第一位までの値になっていないわけは?

A. 他のプラントとは、計測箇所が異なる等の理由によるもの。

以上

9月18日 福島地域支援室における19時30分からの臨時レク概要をお知らせします。

9/18 (日) 19時30分定例レク概要

(1枚)

非増設支書)

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 サンプル関係 [全て資料配付]

- ・福島第一原子力発電所敷地内における
空気中の放射性物質の核種分析の結果について (第百七十七報)
- ・福島第一原子力発電所取水口付近で採取した海水中に含まれる
放射性物質の核種分析の結果について (9月17日採取分)
- ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

②福島第一原子力発電所原子炉建屋上部における空气中放射性物質の核種分析結果 [資料配付]

③本日の作業結果、明日の作業予定等について [口頭説明]

○原子炉循環注水冷却の継続について

<各建屋等の水位>

- 1~4号機T/B地下階の水位について
- 1~3号機トレンチ立坑の水位について
- 1~3号機R/B地下階の水位について
- プロセス主建屋の水位について
- 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について
- サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

○建屋カバー設置工事について

<2号機>

○雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水移送について

<3号機>

- プロセス主建屋への滞留水移送について
- R/B上部のガレキ撤去工事について

<4号機>

- R/B上部のガレキ撤去準備工事について
- SFP代替冷却設備について

・塩分除去装置の電気透析設備の運転開始 11:16

<6号機>

○明日も滞留水の移送予定無し

<水処理関連>

- キュリオン、サリーについて
- ・明日、キュリオンのベッセル3基交換予定
- ・明日、サリーのベッセル1基交換予定

<その他>

- スラッジ貯蔵施設設置工事について
- リモートコントロール重機によるがれき撤去について
- 港湾関連施設改修工事について
- 大型タンク設置作業について
- 共用プール電源停止について
- ・9/19夕方頃、電源復旧予定

●以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施

- ・福島第一原子力発電所の状況
- ・福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (9月18日 午後3時現在)
- ・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ (9月18日 午後3時現在)

【主な質疑】

特になし

以上