

情報共有

(1枚 非管理用) 手許資料

東京電力株式会社

9/24 10:05 FLX



9月24日 福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

9/24 (土) 9時定例レク概要

NISA 到王 ← 7:02 封筒

【説明内容】

① 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (9月24日 6:00現在) 【口頭説明】

② 本日の作業予定等について【口頭説明】

○ 原子炉循環注水冷却の継続について

<各建屋等の水位>

○ 1~4号機T/B地下階の水位について

○ 1~3号機トレンチ立坑の水位について

○ 1~4号機R/B地下階の水位について

○ プロセス主建屋の水位について

○ 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について

○ サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

○ 建屋カバー設置工事について

○ CCS系配管からの水素検出について

・ 昨日15:00~17:00、社員2名と協力企業員5名で再測定実施

・ 計画線量: 5mSv、被ばく線量: 最大2.41mSv

・ 水素濃度用の測定器の調達が間に合わなかったため、可燃性ガスの濃度計

で実施、弁を開くと、オーバースケール→数値低下→0を確認

・ 正確な数値は把握できなかったが、高濃度の水素が配管内に滞留している

ことが考えられるため、今後、不活性ガス等を用いて置換することを検討

<2号機>

○ 雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水移送について

<3号機>

○ プロセス主建屋への滞留水移送について

○ R/B上部のガレキ撤去工事について

<4号機>

○ R/B上部のガレキ撤去準備工事について

<6号機>

○ OT/B地下階から仮設タンクへの滞留水移送について

・ 本日、10:00~16:00実施予定

<水処理関連>

○ ベッセル交換予定無し

<その他>

○ スラッジ貯蔵施設設置工事について

○ リモートコントロール重機によるガレキ撤去について

○ 港湾関連施設改修工事について

○ 大型タンク設管作業について

【主な質疑】

Q. 配管内の水素ガスを置換する作業を実施することは確定なのか?

A. 現在、方法や手順等を含めて検討中である。

以上

情報共有

(1枚 非管理用)

東京電力株式会社

9/24 15:00' PDX

NISA 班 e- プラス対話

手許資料

9月24日 福島地域支援室における15時からの定例レク概要をお知らせします。

9/24 (土) 15時定例レク概要


【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ  
(9月24日 午前10時現在) [資料配付]
- ②福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ  
(9月24日 12:00) [口頭説明]
- ③本日の作業予定等について [口頭説明]  
○予定作業について順調に進捗中。

【主な質疑】

特になし

以上



9月24日 福島地域支援室における19時30分からの定例レク概要をお知らせします。

9/24 (土) 19時30分定例レク概要

【説明内容】

- ① 福島第一原子力発電所 サンプル関係 [全て資料配付]
  - ・ 福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の核種分析の結果について (第百八十三報)
  - ・ 福島第一原子力発電所付近における海水中の放射性物質の核種分析の結果について (第百七十六報)
  - ・ 福島第一原子力発電所取水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果について (9月23日採取分)
  - ・ 福島第一原子力発電所タービン建屋付近のサブドレンからの放射性物質の検出について (9月23日採取分)
  - ・ 集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果
- ② 福島第一原子力発電所2号原子炉建屋内の状況 [資料配付]
- ③ 福島第一原子力発電所3号原子炉建屋上部の状況 [資料配付]
- ④ 写真でお示しする福島第一原子力発電所の現状 [資料配付]
- ⑤ 本日の作業予定等について [口頭説明]
  - 原子炉循環注水冷却の継続について
- <各建屋等の水位>
  - 01~4号機T/B地下階の水位について
  - 01~3号機トレンチ立坑の水位について
  - 01~4号機R/B地下階の水位について
  - プロセス主建屋の水位について
  - 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について
  - サイトバンカ建屋の水位について
- <1号機>
  - 建屋カバー設置工事について
  - CCS系配管からの水素検出について
- <2号機>
  - 雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水移送について
    - ・ 明日、移送ポンプ1台に変更予定
- <3号機>
  - プロセス主建屋への滞留水移送について
  - R/B上部のガレキ撤去工事について
- <4号機>
  - R/B上部のガレキ撤去準備工事について
- <6号機>
  - T/B地下階から仮設タンクへの滞留水移送について
    - ・ 本日、10:00~16:00実施済、明日は予定無し
- <水処理関連>
  - キュリオンについて
    - ・ 明日、Hベッセル2基交換予定
  - 淡水化装置について
    - ・ 9:42、R03運転再開
- <その他>
  - スラッジ貯蔵施設設置工事について
  - リモートコントロール重機によるがれき撤去について
  - 港湾関連施設改修工事について
  - 大型タンク設置作業について

● 以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施

- ・ 福島第一原子力発電所の状況
- ・ 福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (9月24日 午後3時現在)
- ・ 福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ (9月24日 午後3時現在)

【主な質疑】

なし

以上