

(10/16)

手許資料

10月16日 福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

10/16 (日) 9時定例レク概要

- レク出席人数：10名（記者8名、警察1名、自衛隊1名）
- レク実施時間：9：00～9：12

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ（10月16日 6：00現在）【口頭説明】

②本日の作業予定等について【口頭説明】

○1～3号機原子炉注水状況について

<各建屋等の水位>

○1～4号機T/B地下階の水位について

○1～3号機トレンチ立坑の水位について

○1～4号機R/B地下階の水位について

○プロセス主建屋の水位について

○雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について

○サイトバンカ建屋の水位について

<1号機>

○R/Bカバー設置工事について

<2号機>

○T/B地下階からプロセス主建屋への滞留水の移送について

<3号機>

○R/B上部のガレキ撤去工事について

○T/B地下階から雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水の移送について

<4号機>

○R/B上部のガレキ撤去工事について

・本日、休工。

<6号機>

○滞留水の移送について

・本日は移送予定なし

<水処理装置について>

※キュリオン・サリー、ともにベッセル交換予定なし。

<2F>

○MPの取替工事について

<その他>

○スラッジ貯蔵施設設置工事について

○大型タンク設置作業について

【主な質疑】

なし。

以上

(1枚)

NISA准 ← 対応した 手許資料

10月16日 福島地域支援室における15時からの定例レク概要をお知らせします。

10/16 (日) 15時定例レク概要

- レク出席人数：13名（記者10名、県1名、警察1名、自衛隊1名）
- レク実施時間：15：02～15：12

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ（10月16日 12：00現在）【口頭説明】

②本日の作業予定等について【口頭説明】

<水処理装置>

○アレバについて

- ・10/4より、単独循環運転（廃液処理水タンク浄化）を実施。
- ・出口における除染性能が10の2乗オーダー以下となったことから、本日14：00頃に停止。
（ヨウ素；検出限界値未満、セシウム134；31Bq/cm³、セシウム137；37Bq/cm³）
- ・今後、必要になった際、運転を行う。（早急に運転開始する状況には、ない。）

●以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施

- ・福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ（10月16日 午前10時現在）

【主な質疑】

Q. どのような際に、アレバを運転することになるのか？

A. たとえば、キュリオンが停止した際は、運転することとなる。

また、キュリオンの除染性能が低下した時は、「キュリオン-アレバ」での運転を行う。

以上

10月16日 福島地域支援室における19時30分からの定例レク概要をお知らせします。

10/16 (日) 19時30分定例レク概要

■レク出席人数; 11名 (記者8名、県1名、消防1名、自衛隊1名)

■レク実施時間; 19:30~19:40

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所 サンプルング関係 [全て資料配布]
 - ・福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の核種分析の結果について (第二百五報)
 - ・福島第一原子力発電所付近における海水中の放射性物質の核種分析の結果について (第百九十八報)
 - ・福島第一原子力発電所取水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果について (10月15日採取分)
 - ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果
 - ・福島第一原子力発電所槽内における土壌中の放射性物質の核種分析の結果について (続報35)
 - ・福島第一原子力発電所沖合における海底土の放射性物質の核種分析の結果について (続報32)
- ②本日の作業状況、明日の作業予定等について [口頭説明]
 - 1~3号機原子炉注水状況について
 - <各建屋等の水位>
 - 1~4号機T/B地下階の水位について
 - 1~3号機トレンチ立坑の水位について
 - 1~4号機R/B地下階の水位について
 - プロセス主建屋の水位について
 - 雑固体廃棄物減容処理建屋の水位について
 - サイトバンカ建屋の水位について
 - <1号機>
 - R/Bカバー設置工事について
 - ・明日は、フィルターユニット組み合わせ試験を実施予定。
 - <2号機>
 - OT/B地下階からプロセス主建屋への滞留水の移送について
 - <3号機>
 - OR/B上部のガレキ撤去工事について
 - T/B地下階から雑固体廃棄物減容処理建屋への滞留水の移送について
 - <4号機>
 - OR/B上部のガレキ撤去工事について
 - ・本日、休工。明日、再開予定。
 - <6号機>
 - 滞留水の移送について
 - ・本日は移送予定なし。明日も予定なし。
 - <水処理装置>
 - キュリオンについて
 - ・明日、Hベッセルを2塔交換予定。
 - アレバについて
 - ・本日14:00、単独循環運転を停止。待機状態に。
 - <2F>
 - OMPの取替工事について
 - <その他>
 - スラッジ貯蔵施設設置工事について
 - 大型タンク設置作業について

- 以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施
 - ・福島第一原子力発電所の状況
 - ・福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (10月16日 午後3時現在)
 - ・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ (10月16日 午後3時現在)

【主な質疑】
なし。

以上