

福島第一原発 (1号機非稼働化)

東京電力株式会社

11/9 9:55 AM FLK

NISA 2021-1 アレス対応4-1

手許資料

11月9日 福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

11/9 (水) 9時定例レク概要

- レク出席人数: 12名 (記者9名、県1名、警察1名、自衛隊1名)
- レク実施時間: 9:00~9:14

【説明内容】
①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (11月9日 6:00現在) [資料配付]

- ②TOPICS (作業実績・予定等) [口頭説明]

<実績> **福島第一原子力発電所**にともなう各設備の停止等について

- 電源強化工事にともなう各設備の停止等について
・本日、1号機のSFP冷却を5:43停止。
・本日、2号機のSFP冷却を5:41停止。

- 蒸発濃縮装置について
・昨日、3日を17:08、3Cを18:01に起動し、運転を継続中。

<予定> **福島第一原子力発電所**にともなう各設備の停止等について

- 電源強化工事にともなう各設備の停止等について
・工事終了後、雑固体減容処理建屋への滞留水移送を開始予定。
- 2号機格納容器ガス管理システムのサンプリングを予定。
- 3号機R/B上部北側、機器ハッチのダストサンプリングを予定。
- 6号機滞留水T/B地下から仮設タンクへ10~16時で移送予定。

- キュリオンについて
・本日はペッセル交換予定なし。

- アレバ除染装置の単独運転について
・9月16日から停止中だが、流れがないとスラッジによる固着の可能性があることから、
本日、10~11時の1時間程度単独循環運転を予定。今後、月に1~2回実施予定。

【主な質疑】

- Q. 2号機のガスサンプリングは先週ぶりかと思うが今後も実施するのか。
A. 安全計画のなかにもあるが、今後も計画的に実施していく。

以上

情報共有

(1枚非管理用)

東京電力株式会社

11/9 12:05' FLX

NISA班→アレス対応チーム

事前資料

11月9日 福島地域支援室における11時30分からの臨時レク概要をお知らせします。

11/9 (水) 11時30分臨時レク概要

- レク出席人数: 13名 (記者12名、自衛隊1名)
- レク実施時間: 11:33~11:40

【説明内容】

①福島第一原子力発電所4号機
使用済燃料プール塩分除去装置における液体漏えいについて (11月8日発生) [資料配付]

②TOPICS (作業実績・予定等) [口頭説明]

<実績>

- 3号機R/B上部北側・機器ハッチのダストサンプリングについて
・9:22より、開始。
- 6号機T/B地下階から仮設タンクへの滞留水の移送について
・10:00、移送開始。
- アレバ除染装置の単独運転について
・10:14、単独循環運転を開始。

<予定>

本レクでの、新規お知らせは無し。

<その他>

- 淡水化装置(蒸発濃縮)について
・昨日、18:00前後に3B・3C起動。
・本日4:45、補給水移送ポンプAの吐出圧低下により、予備であるポンプBに切替。
・しかし、ポンプBでも吐出圧が低下するため、運転を停止。
・停止時間は、3B・3Cは9:14、ポンプBは9:16、ボイラは9:21。

【主な質疑】

Q. 1F-4SF 塩分除去装置の修理等は、今後行うということか?
A. 今後、修理等を行い、(放射性物質除去後の) 2号機SFPで運転できるようにする予定。

以上

情報共有 (1枚非管理メモ)

NISA報道陣 レク対応チーム

東京電力株式会社

11/9 15:20' FIX

手許資料

11月9日 福島地域支援室における15時からの臨時レク概要をお知らせします。

11/9 (水) 15時定例レク概要

■レク出席人数：13名（記者11名、警察1名、自衛隊1名）

■レク実施時間：15:01～15:08

【説明内容】

①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ（11月9日 午前10時現在）【資料配付】

②福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ（11月9日 12:00現在）【資料配付】

③TOPICS（作業実績・予定等）【口頭説明】

<実績>

○3号機R/B上部北側・機器ハッチのダストサンプリングについて
・9:22より開始、12:55に終了。

○アレバ除染装置の単独運転について

・10:14より単独循環運転を開始、11:51に終了。

<予定>

本レクでの、新規お知らせは無し。

【主な質疑】

なし。

以上

情報共有 (1枚非管理トモ) 東京電力株式会社

11/9 21:05' FIX

内部会議アレス対応問い合わせ許資料

11月9日 福島地域支援室における19時30分からの臨時レク概要をお知らせします。

11/9 (水) 19時30分定例レク概要

■レク出席人数: 11名 (記者9名、自衛隊1名、警察1名)

■レク実施時間: 19:33 ~ 20:23

【説明内容】 【資料配付】

①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (11月9日 午後3時現在) [資料配付]

②福島第一原子力発電所 サンプリング関係 [全て資料配付]

・空気中の放射性物質の核種分析の結果について (第二百二十九報)

・海水中の放射性物質の核種分析の結果について (第二百二十二報)

・海水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果について (11月8日採取分)

・取水口付近で採取した海水に含まれる放射性物質の核種分析結果

・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

・集団廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果について (統報36)

・海底土の放射性物質の核種分析の結果について (第20報) [資料配付]

③高濃度の放射性物質を含むたまり水の貯蔵及び処理の状況について (第20報) [資料配付]

TOPICS (作業実績・予定等) [口頭説明]

【継続】

○電源強化工事にともなう各設備の停止等について
・19:15 電源盤の受電済み。

・12:34 大熊線2号から受電へ切り替え。19:15 電源盤の受電済み。

○2号機PCVガスサンプリング実施。17時の水素濃度2.1%と低下傾向。

○3号機R/B上部北側・機器ハッチのダストサンプリングについて

・9:22より開始、12:55に終了。分析中。

○6号機滞留水T/B地下から仮設タンクへ10~16時で移送済み。

○キュリオンについて

・本日はペッセル交換なし。

○アレバ除染装置の単独運転について

・10:14より単独循環運転を開始、11:51に終了。

<予定>

○2号機T/B地下から雑固体減容処理建屋への移送予定。

○2号機SFP放射能除去装置の復旧が今夜の予定。

○明日は6号機滞留水T/B地下から仮設タンクへの移送予定なし。

○キュリオンについて

・明日はサリーのペッセル2塔交換予定。

○蒸発濃縮装置について

・全台停止中だが、明日清掃後に再開の予定。

○電源強化工事にともなう各設備の停止等について

・12:12に循環型海水浄化装置の停止、明日AM再開する予定。

・12:12に循環型海水浄化装置の停止、明日AM再開する予定。

—— 一旦、質疑時間取るも特になし ——

○以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施

・福島第一原子力発電所の状況

・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ (11月9日 午後3時現在)

・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ (11月9日 午後3時現在)

【主な質疑】

なし

※レク終了後、KFB (福島放送) より、「中期的安全確保の考え方」関係資料が膨大すぎる。

「概要版」は作らないのか!と強く講義あり。

以上