

11月22日 福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

11/22 (火) 9時定例レク概要

■レク出席人数; 11名 (記者7名、県1名、警察1名、自衛隊2名)

■レク実施時間; 9:01~9:19

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (11月22日 6:00) [資料配付]

②TOPICS (作業実績・予定等) [口頭説明]

<実績>

- 大熊線3Lで使用している移動用変圧器の漏油修理に伴う電源停止について
  - ・昨日23:30に蒸発濃縮装置3B起動、23:50に3C起動。
- 6号機の取水路清掃に伴う原子炉・SFPの冷却停止について
  - ・6:43 RHRポンプ(A)停止。
  - ・6:45 RHRポンプ(C)停止。
  - ・6:47 ASWポンプ(A)停止。
  - ・停止時温度は、原子炉24.1℃、SFP23.5℃。

<予定>

- 1号機非常用高台炉注水ポンプのホース交換作業について
  - ・本日、ホースを交換予定。
- 2号機PCVガスサンプリングについて
  - ・本日、サンプリング実施予定。
- 水処理装置について
  - ・本日、キュリオンのHベッセル2塔交換予定。
- 無人調査船による海域モニタリングについて
  - ・本日9:00頃に出航し午後に戻り予定。

【主な質疑】

- Q. 無人調査船は今朝9:00に出航したのか?  
 A. 出航予定であるが、出航したという連絡は受けていない。

- SQ. 今朝の海の状況としては、出航に差し支えないのか?  
 SA. 今朝8時頃に海の状況を確認し、その時点では問題なかったと聞いている。

以上

(2枚)

NISA 向け プレス 手許資料

11月22日 福島地域支援室における15時からの定例レク概要をお知らせします。

11/22 (火) 15時定例レク概要

- レク出席人数：13名 (記者9名、県1名、警察1名、自衛隊2名)
- レク実施時間：15:00~15:09

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ (11月22日午前10時現在) [資料配付]
- ②福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (11月22日 12:00) [資料配付]
- ③原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の受領について [口頭説明]  
※配布資料は10:30に投込済
- ④TOPICS (作業実績・予定等) [口頭説明]

<実績>

- 無人調査船による海域モニタリングについて
  - ・本日、9:30頃に出航、13:30頃帰港。
- 1号機非常用高台炉注水ポンプのホース交換作業について
  - ・本日9:30~10:20にホースの交換実施、当該設備が待機状態に。

<予定>

本レクでの新規お知らせ事項は、なし。

【主な質疑】

- Q. 無人調査船については、予定通りに進捗しているということでよいのか？
- A. 詳細について全て連絡を受けていないが、出航・海水採取を計画通りに実施し、帰港したとの連絡があった。2~3日後に分析結果が出る予定。
- Q. 1Fに対する損保契約更新については、どうしていくのか？
- A. 保険引き受けについて交渉しているところ。適切に契約手続きをしてまいりたい。

以上

(1枚 非管理用)

手許資料

VISA等←フリスカT

11月22日 福島地域支援室における19時30分からの定例レク概要をお知らせします。

11/22 (火) 19時30分定例レク概要

- レク出席人数：11名（記者8名、県1名、警察1名、自衛隊1名）
- レク実施時間：19：37～20：17

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ（11月22日 午後3時現在）〔資料配付〕
- ②福島第一原子力発電所 サンプル関係〔全て資料配付〕
  - ・空気中の放射性物質の核種分析の結果について（第二百四十二報）
  - ・海水中の放射性物質の核種分析の結果について（第二百三十五報）
  - ・茨城県沖における海水中の放射性物質の核種分析の結果について（続報37）
  - ・取水口付近で採取した海水に含まれる放射性物質の核種分析の結果について（11月21日採取分）
  - ・タービン建屋付近のサブドレンからの放射性物質の検出について（11月21日採取分）
  - ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果
- ③福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋1階ロボットによる雰囲気線量測定結果〔資料配付〕
  - ※静止画、動画データ提供済
- ④福島第一原子力発電所1号機非常用復水器の動作状況の評価について〔資料配付〕
- ⑤TOPICS（作業実績・予定等）〔口頭説明〕
  - <実績>
    - 2号機PCVガス管理システムについて
      - ・本日17：00で水素濃度0.7%。
    - 2号機PCVガスサンプリングについて
      - ・本日、サンプリング実施済。
    - 6号機の取水路清掃に伴う原子炉・SFPの冷却停止について
      - ・17：15 ASWポンプ（A）起動。
      - ・17：23 RHRポンプ（C）起動。
      - ・17：32 RHRポンプ（A）起動。
      - ・起動時温度は、原子炉36℃、SFP24.5℃。
      - ・堆積土砂の除去が完了していないことから、明日まで作業期間を延長。
    - 水処理装置について
      - ・本日、キュリオンのHベッセル2塔交換実施。
    - RO処理後の濃縮水移送ラインのホース交換作業（今日、明日）について
      - ・本日、11月17日に漏水が確認された部分のホースの交換作業実施。
  - <予定>
    - ・レクでのお知らせ事項無し。
- 以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施
  - ・福島第一原子力発電所の状況
  - ・福島第二原子力発電所プラント状況等のお知らせ（11月22日午後3時現在）

【主な質疑】  
なし。

以上