

12月5日 福島地域支援室における9時からの定例レク概要をお知らせします。

12/5 (月) 9時定例レク概要

- レク出席人数; 12名 (記者9名、県1名、自衛隊2名、警察1名)
- レク実施時間; 9:01~9:21

【説明内容】

- ①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (12月5日 6:00) [資料配付]
- ②蒸発濃縮装置からの漏洩に関するサンプリングデータについて [資料配付]
 - ・堰の水については、昨日22:20までにポンプにて汲み上げ済み
 - ・6:30頃、蒸発濃縮装置ハウスの上流、下流、南放水口の3箇所で再サンプリング実施
- ③TOPICS (作業実績・予定等) [口頭説明]

<実績>

- 4号機SFPイオン交換システムによる塩分除去について
 - ・昨日、12:03インサース。
- 5号機の取水路清掃に伴う原子炉・SFPの冷却停止について
 - ・6:30 RHR (D) ポンプ停止。
 - ・6:33 RHR (D) ポンプ停止。
 - ・6:35 ASW (C) ポンプ停止。
 - ・停止時温度は、原子炉25.3℃、SFP23.8℃。

<予定>

- 1号機SFPへの水の補給予定について
- 1、3号機RPVへの窒素封入について
 - ・本日、封入量を5→10m³/hへ調整予定。
- 3号機R/B上部ダストサンプリング予定について
- 循環型海水浄化装置のメンテナンスについて
 - ・本日、AMメンテ終了し起動再開予定。
- 6号機滞留水の移送について
 - ・本日10時から明日まで、T/B地下から仮設タンクへ移送の予定。
- 水処理装置について
 - ・本日は、ベッセルの交換なし、運転継続。

【主な質疑】

- Q. 海への水漏れはあったのか。
- A. まだなんとも言えない。毎日報告のデータと比べても、上下の幅内程度となっている。側溝へは漏れていると思われるが、再サンプリングデータとあわせ確認する。
- Q. 現実的には、多少なりとも(海へ)出ていると考えるのが自然なのではないか。
- A. 確かに現実的にはそう考えるほうが自然だと思う。評価については進めているところ。
- Q. 次のレクで評価は出るのか。
- A. まとまればお話ししたい。
- Q. 海への影響はどの程度と考えているのか。
- A. 毎日のサンプリングデータに比べ、何桁も上がるようなものではないと考える。

以上

(1枚)

NISA班←リス対応 手許資料

12月5日 福島地域支援室における11時30分からの臨時レク概要をお知らせします。

12/5(月) 11時30分臨時レク概要

- レク出席人数：13名（記者10名、県1名、自衛隊1名、警察1名）
- レク実施時間：11：31～11：52

【説明内容】

①法人および個人事業主の方々に対する第2回目のご請求書類の発送等について〔資料配付〕

――ここで、いったん質疑を受け付けたが、質問はなし――

- ②○福島第一原子力発電所排水路下流・上流・南放水口のサンプリング結果について
 - 福島第一原子力発電所蒸発濃縮装置漏えいおよび止水状況概略図〔いずれも資料配付〕
 - ・側溝に流出した漏えい量は、約300リットルと推定。
 - ・NISAより、全βならびにSrの分析を速やかに実施・報告するよう口答指示。

③TOPICS（作業実績・予定等）〔口頭説明〕

<実績>

- 1号機、3号機RPVへの窒素封入量増加について
 - ・10：25～10：44、1号機の封入量を10m³/hへ調整。
 - ・10：16～10：25、3号機の封入量を10m³/hへ調整。
- 3号機R/B上部ダストサンプリングについて
 - ・10：30より、開始。
- 3号機T/B地下階からプロセス主建屋への滞留水移送について
 - ・10：31、移送停止。

<予定>

本レクでの新規お知らせは、なし。

<その他>

- 2F3号機のDG(A)不待機状態について
 - ・12/9までの予定。

【主な質疑】

- Q. 300リットルの漏えい水は、海へ放出されていたのか？
 - A. その点も含め、サンプリング結果等を踏まえて評価してまいりたい。
- Q. 蒸発濃縮装置からの漏えい箇所・漏えい原因は？
 - A. 現時点ではわからない。漏えい箇所特定・漏えい原因の調査を行っているところ。

以上

情報共有

非管理メモ

東京電力株式会社

12/5 15:35 F2X

(1枚)

NISA班 ← プレス対応 手許資料

12月5日 福島地域支援室における15時からの臨時レク概要をお知らせします。

12/5 (月) 15時定例レク概要

- レク出席人数：11名（記者8名、県1名、自衛隊1名、警察1名）
- レク実施時間：15:00～15:07

【説明内容】

①福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ（12月5日 12:00）〔資料配付〕

②TOPICS（作業実績・予定等）〔口頭説明〕

<その他>

○ふくいちライブカメラの一時停止について

- ・本日15:00～16:00の間、カメラのメンテナンス作業のため30分間程度一時的に映像の配信を停止。

※実績および予定は、新規お知らせなし。

●以下は、レク時に配布せず“投げ込み”のみ実施

- ・東北補償相談センター 相談窓口の開設について
- ・福島第一原子力発電所プラント状況等のお知らせ（12月5日 午前10時現在）

【主な質疑】

Q. 蒸発濃縮装置からの漏えい箇所・漏えい原因の調査結果は？

A. 結果についての連絡は、まだ受けていない。

以上